1º Aditamento à LICENÇA AMBIENTAL n.º 1/2016/DRA de 16 de fevereiro de 2016

Nos termos da legislação relativa à Prevenção e Controlo Integrado da Poluição (PCIP), é concedido o 1º aditamento à Licença Ambiental n.º 1/2016/DRA, de 16 de fevereiro de 2016 ao operador

PRONICOL – Produtos Lácteos, S.A.

com o Número de Identificação de Pessoa Coletiva (NIPC) 512 035 377, para a instalação

PRONICOL – Produtos Lácteos, S.A.

sita em Quinta de S. Luís, na freguesia de S. Bento, no concelho de Angra do Heroísmo,

A presente licença é válida até 16 de fevereiro de 2023.

Horta, 25 de julho de 2017

O DIRETOR REGIONAL DO AMBIENTE

Hernâni Jorge

Este aditamento é parte integrante da Licença Ambiental n.º 1/2016/DRA de 16 de fevereiro de 2016

Âmbito

Inclusão das novas áreas resultantes da ampliação de algumas zonas da instalação e ajustamento de dados provenientes de medições recentes de acordo com o registo efetuado pela Direção Regional de Apoio ao Investimento e à Competitividade, e atualização das informações relativas aos tanques de abastecimento de água e pré tratamento das águas residuais.

Nova redação do Ponto 1.1.2. (Localização da instalação)

Quadro 2 – Características e localização geográfica

Coordenadas do ponto médio da instalação (Sistema de referência EPSG 5015)		M: 481585,86 P: 4280788,10
Tipo de localização da instalação		Zona Industrial
Áreas (m^2)	**Área total**	85 640
	Área coberta	15 956
	Área impermeabilizada	69 684

Nova redação do Ponto 2.1.2.2 (Águas de abastecimento – Tratamento)

Toda a água utilizada na fábrica é tratada mediante a desinfeção com hipoclorito de sódio, sendo armazenada em 3 depósitos, dois de 500 000 litros/cada e um de 750 000 litros. A água da rede, antes da sua utilização no processo fabril, é ainda sujeita a um controlo de qualidade através da verificação do teor em cloro a partir de sondas de monitorização de cloro localizadas à saída dos depósitos de água.

Alteração ao Ponto 2.2.2.1 (Emissões de Águas Residuais e Pluviais – Sistemas de drenagem e tratamento) (redação a ser incluída ao já constante)

No pré tratamento das águas residuais encontra-se instalado um sistema de microborbulhamento no tanque de flotação com o objetivo de aumentar a eficiência de remoção das escumas.