



**REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES**  
**SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO**  
Direção Regional do Ambiente

---

---

**2º Aditamento à LICENÇA AMBIENTAL**  
**n.º 1/2016/DRA de 16 de fevereiro de 2016**

Nos termos da legislação relativa à Prevenção e Controlo Integrado da Poluição (PCIP), é concedido o 2º aditamento à Licença Ambiental n.º 1/2016/DRA, de 16 de fevereiro de 2016 ao operador

**PRNICOL – Produtos Lácteos, S.A.**

com o Número de Identificação de Pessoa Coletiva (NIPC) 512 035 377, para a instalação

**PRNICOL – Produtos Lácteos, S.A.**

sita em Quinta de S. Luís, na freguesia de S. Bento, no concelho de Angra do Heroísmo,

A presente licença é válida até 16 de fevereiro de 2023.

Horta, 23 de julho de 2018

O DIRETOR REGIONAL DO AMBIENTE

Hernâni Jorge

## **Este aditamento é parte integrante da Licença Ambiental n.º 1/2016/DRA de 16 de fevereiro de 2016**

### **Âmbito**

Alteração do sistema de refrigeração e número de equipamentos que contêm gases com efeito de estufa.

### **Nova redação do Ponto 2.1.4. (Equipamentos que contêm substâncias que empobrecem a camada do ozono)**

Na instalação existe uma estação de produção de frio, cujo objetivo consiste na produção de água refrigerada para utilização nos processos de tratamento do leite, cujo refrigerante principal é o amoníaco líquido (NH<sub>3</sub>), o qual não causa a destruição da camada do ozono, nos termos do Regulamento (CE) n.º 1005/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de setembro, sendo armazenado num tanque horizontal com a capacidade de cerca de 6,0 toneladas. A empresa deverá efetuar as operações de manutenção e revisão necessárias de modo a manter nas melhores condições de funcionamento a central de frio da instalação.

### **Alteração ao Ponto 2.1.5. (Equipamentos que contêm gases fluorados com efeito de estufa)**

Na instalação existem 7 equipamentos que contêm gases fluorados com efeito de estufa, conforme **Quadro 6**:

**Quadro 6 – Caracterização dos equipamentos que contêm gases fluorados com efeito de estufa**

<b>Código</b>	<b>Tipologia do Equipamento</b>	<b>n.º de equipamentos</b>	<b>Fluido</b>
EGF1-6	EMR <sup>(1)</sup> – Refrigerador	6	R134A
EGF7-8	EMR <sup>(1)</sup> – Congelador	1	R134A

(1) EFR – equipamento fixo de refrigeração.