

BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 2023

QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES COSTEIRAS NÃO IDENTIFICADAS



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas / Direção Regional
do Ordenamento do Território e dos Recursos Hídricos

Ponta do Castelo - Vila do Porto

| Parâmetros | Unidade | 3715 | 4916 | 5952 |
|---------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Data de colheita | data | 12/06/2023 | 10/07/2023 | 07/08/2023 |
| Hora da Colheita | Hora | 6:00 | 6:00 | 6:00 |
| Temperatura do ar | °C | 18 °C | 20 °C | 22 °C |
| Temperatura da água | °C | 18 °C | 19 °C | 23 °C |
| Enterococos intestinais | NMP / 100 ml | <15 | <15 | <15 |
| <i>Escherichia coli</i> | NMP / 100 ml | <15 | <15 | <15 |
| Resíduos de hidrocarbonetos | deteção visual | Ausência | Ausência | Ausência |
| Resíduos de alcatrão | deteção visual | Ausência | Ausência | Vestígios |
| Resíduos de vidro | deteção visual | Ausência | Ausência | Ausência |
| Resíduos de plástico | deteção visual | Vestígios | Ausência | Vestígios |
| Resíduos de borracha | deteção visual | Vestígios | Ausência | Ausência |
| Outros resíduos | deteção visual | Vestígios | Vestígios | Vestígios |
| Cianobactérias | deteção visual | Ausência | Ausência | Ausência |
| Cnidários | deteção visual | Ausência | Ausência | Ausência |
| Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho | deteção visual | Ausência | Vestígios | Ausência |
| Classificação da amostra única | | Água própria para banhos | Água própria para banhos | Água própria para banhos |

Entidade Responsável pelas análises



O Diretor Regional do Ordenamento do Território e dos Recursos Hídricos,

Emanuel Bruno Teixeira Barcelos

BOLETIM DE DIVULGAÇÃO 2023

QUALIDADE DAS ÁGUAS BALNEARES COSTEIRAS NÃO IDENTIFICADAS



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas / Direção Regional do Ordenamento do Território e dos Recursos Hídricos

Prainha - Vila do Porto

| Parâmetros | Unidade | 3716 | 4917 | 5953 |
|---------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Data de colheita | data | 12/06/2023 | 10/07/2023 | 07/08/2023 |
| Hora da Colheita | Hora | 8:00 | 7:30 | 8:30 |
| Temperatura do ar | °C | 19 °C | 20 °C | 22 °C |
| Temperatura da água | °C | 18 °C | 19 °C | 23 °C |
| Enterococos intestinais | NMP / 100 ml | <15 | <15 | <15 |
| <i>Escherichia coli</i> | NMP / 100 ml | <15 | <15 | <15 |
| Resíduos de hidrocarbonetos | deteção visual | Ausência | Ausência | Ausência |
| Resíduos de alcatrão | deteção visual | Ausência | Ausência | Ausência |
| Resíduos de vidro | deteção visual | Ausência | Ausência | Ausência |
| Resíduos de plástico | deteção visual | Ausência | Vestígios | Ausência |
| Resíduos de borracha | deteção visual | Ausência | Ausência | Ausência |
| Outros resíduos | deteção visual | Vestígios | Vestígios | Vestígios |
| Cianobactérias | deteção visual | Ausência | Ausência | Ausência |
| Cnidários | deteção visual | Ausência | Ausência | Ausência |
| Macroalgas e/ou fitoplâncton marinho | deteção visual | Ausência | Vestígios | Ausência |
| Classificação da amostra única | | Água própria para banhos | Água própria para banhos | Água própria para banhos |

Entidade Responsável pelas análises



O Diretor Regional do Ordenamento do Território e dos Recursos Hídricos,

Emanuel Bruno Teixeira Barcelos