

Manuela Brito Miguel

From: Paula Nogueira [PaulaNogueira@smapdl.pt]
Sent: terça-feira, 27 de Julho de 2010 11:26
To: Manuela Brito Miguel
Subject: FW: URGENTE Solicitação de informação para EIA do Ecoparque da Ilha de S. Miguel
Attachments: regulamento municipal smas.pdf; 1ª alteração regulamento_municipal.pdf; 2ª alteração regulamento municipal.pdf; 3ª alteração ao Regulamento Municipal de Distribuição de águas e Drenagem.....pdf; Redes_de_saneamento.pdf

Em resposta ao pedido de informação da Profico Ambiente e Ordenamento, Lda, no âmbito Estudo de Impacte Ambiental do Ecoparque da Ilha de S. Miguel, informa-se o seguinte:

- A área onde se pretende instalar o projecto não dispõe de sistema de drenagem e tratamento de águas residuais. O colector mais próximo tem o seu início no Aterro Sanitário e pertence à Associação de Municípios da Ilha de São Miguel (AMISM). A sua localização encontra-se no ficheiro Redes_de_Saneamento.pdf que junto se anexa.

- A ETAR de Ponta Delgada dispõe de tratamento secundário desde Março de 2009, sendo o tipo de tratamento um sistema misto de lamas activadas com biomassa fixa designado por MBBR (Moving Bed Biological Reactor). A capacidade máxima de tratamento é de 28 000 habitantes equivalentes a um caudal de 5 600 m³/dia. Actualmente estima-se uma população afluenta de 3 500 e.p. sendo o caudal médio de 1000 m³/dia. As características do efluente tratado cumprem as normas de descarga do Decreto-lei n.º 152/97 de 19 de Junho.

- As futuras ligações à ETAR da Pranchinha serão, maioritariamente, constituídas pelas novas edificações. Quando a rede pública de drenagem estiver executada na sua totalidade, serão criados incentivos de ligação aos edifícios existentes através de acordos pontuais, caso a caso, cujo objectivo será a ligação à rede pública de drenagem. Note-se que, nesses casos a ligação domiciliária tem sido difícil de assegurar uma vez as fossas sépticas encontram-se, normalmente, nas traseiras das casas.

- No que diz respeito ao Regulamento Municipal, a sua primeira alteração contempla as normas de descarga de efluentes industriais na rede de drenagem municipal de águas residuais. Junto se envia, em anexo, o Regulamento Municipal e as respectivas alterações.

Com os melhores cumprimentos,
Selma Cordeiro.

