

---

**PLANO DE EMERGÊNCIA INTERNO - PIPELINE****PIPELINE QUE INTERLIGA O TERMINAL DA NORDELA COM O  
CAIS COMERCIAL DE PONTA DELGADA**

---

**II.2 – OBJECTIVO**

---

O Plano de Emergência Interno (PEI) reúne um conjunto de procedimentos, recomendações e acções, técnicas e administrativas, com vista a assegurar uma resposta rápida, eficiente e eficaz no caso de situações de emergência que ponham em causa a segurança do Pipeline de trasfega de combustível entre o Parque de Combustíveis da Bencom, sito na Nordela, Concelho de Ponta Delgada e o Cais Comercial de Ponta Delgada, bem como de toda a sua envolvente.

Note-se que o Pipeline, objecto deste PEI, é propriedade da Bencom, encontrando-se implantado nas infra-estruturas dos PA e da Câmara Municipal.

Neste sentido, o PEI pretende restringir ao máximo os impactes na zona (pipeline e envolvente), evitar que os mesmos extrapolem os limites de segurança estabelecidos e prevenir que situações internas e / ou externas ao sinistro contribuam para o seu agravamento.

Assim, neste PEI, encontra-se definido, nomeadamente:

- Os riscos associados à actividade do pipeline;
- Os sistemas de detecção e alarme existentes;
- A organização dos meios, humanos e materiais;
- As funções e responsabilidades dos intervenientes no ataque ao sinistro;
- As acções a implementar no ataque ao sinistro, na evacuação de pessoas e na aplicação de primeiros socorros.

Este documento não garante que ocorra não um acidente. Contudo, pode evitar que um acidente de pequeno porte se transforme em tragédia.

A versão deste PEI é preliminar uma vez que se encontra a ser elaborada na fase de projecto de construção do mesmo, sendo revisto após a construção do pipeline para contemplar eventuais alterações introduzidas durante a obra, o seu lay-out final e levantamento topográfico a efectuar durante a construção.