
PLANO DE EMERGÊNCIA INTERNO - PIPELINE**PIPELINE QUE INTERLIGA O TERMINAL DA NORDELA COM O
CAIS COMERCIAL DE PONTA DELGADA**

II.3 – ÂMBITO

Neste Plano de Emergência Interno foi avaliada a potencialidade de ocorrência das situações abaixo apresentadas, tendo-se, posteriormente, definido o modo de actuar nas mesmas, cuja probabilidade de ocorrer, tenha sido considerada significativa.

- ✦ Incêndio e Explosão
- ✦ Derrame e Fuga de Substâncias Perigosas
- ✦ Sismo
- ✦ Abatimento do solo
- ✦ Tempestades
- ✦ Incidentes com origem em causas sociais (tais como, ameaças de bomba e vandalismo)

Esta avaliação abrangeu todas as actividades desenvolvidas na operação do pipeline que interliga o Terminal da Bencom na Nordela, Concelho de Ponta Delgada, e o Cais Comercial de Ponta Delgada, através do qual é transportado Fuel-Oil que pode provocar danos sociais, tecnológicos e/ou ambientais, sendo o pipeline limitado pelos seguintes pontos:

- Cais de Comercial de Ponta Delgada – Tomadas de fornecimento / recepção de Fuel-Oil
- Parque de Armazenagem de Fuel-Oil da Nordela

Igualmente, esta avaliação teve em conta os resultados do estudo HAZOP, efectuado ao projecto de construção do pipeline de FO pela empresa ITSEMAP, em 06-03-2012.