

ANEXO A 3.7 – Comprovativos de licenciamento dos reservatórios/depósitos/tanques



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DA ECONOMIA
DIRECÇÃO REGIONAL DO COMÉRCIO, INDÚSTRIA E ENERGIA

CERTIFICADO Nº 23/2005

Renovação de Autorização de Funcionamento do Equipamento sob Pressão

Registo nº ...1444/A....

(Decreto-Lei nº 97/2000, de 25 de Maio)

Proprietário: GALP AÇORES, LDA

Utilizador: GALP AÇORES, LDA

Actividade: ARMAZENAGEM DE GPL

Local da Instalação: SICOSTA, LDA

Freguesia: CABOUÇO

Concelho: LAGOA

Ilha: S. MIGUEL

Características do equipamento sob pressão:

Construtor: A. Silva Matos, SA

País: Portugal

Marca: A. Silva Matos, SA

Modelo: Cilíndrico horizontal

Nº de fabrico: 7670/404

Ano de fabrico: 1994

Pressão Máxima Admissível (PS): 17,64 bar

Capacidade Total (V): 4480 litros

Temperaturas Máx. / Min. de funcionamento: 50°/ -20°

Fluído(s) a conter: GPL

Prova de pressão realizada a ... 18.05.2005 por Rinave ACE (Relat. Nº. 05.A.0273)

Inspecção técnica realizada a ... 18.05.2005 por Rinave ACE (Relat. Nº. 05.A.0270)

Vistoria da DRE realizada a - -

Obs: O reservatório deverá ser submetido a inspecção intercalar até 18 de Maio de 2011. A não realização da inspecção intercalar aprovativa, até à data acima referida, implica a caducidade deste certificado.

O presente certificado é válido até 18 de Maio de 2017.

Data: 25 de Outubro de 2005

O Director Regional